

2. Opis projektu po technickej a ekonomickej stránke

a) Opis projektu po technicko-environmentálnej stránke

Bilancia úspory energie a emisií		
Celková podlahová plocha objektu v m ²		m ²
Bilancia spotreby energie		
Katégoria paliva		
Súčasnosť	Elektrina, elektrické vykurovanie, chladenie	▼
Po realizácii	Zemný plyn, kondenzačný kotol - nový	▼
Údaje o spotrebe paliva	Súčasnosť	Po realizácii
Spotreba paliva (12 mesiacov)	2 659,00	68,01
Jednotka	kWh	m ³
Emisie (vypočítané) t/r	0,77909	0,18067
Úspora emisií	0,5984130	tCO ₂ /rok
Úspora emisií	76,8000000	%
Úspora energií	2 006,75	kWh/rok
Úspora energií	75,47	%
Merná úspora energií na m ² podlahovej plochy		(kWh/rok)/ m ²
Merná úspora emisií na m ² podlahovej plochy		(tCO ₂ /rok)/m ²