OKRESNÝ ÚRAD MARTIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Obecný úrad Podhradie
Dátum: 12. 12. 2025
Č. záznamu: Č. spisu: 446
Prílohy: Vybavuje: MJ

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Martin
425/2025 26.11.2025	OU-MT-OSZP-2025/023177-Va	Ing. Jana Václavíková/ +421 961 415 155	11. 12. 2025

Vec
Oznámenie o oprave písomností

Obvodný úrad životného prostredia v Martine ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydal dňa 05.05.2008 stavebné povolenie č. ŽP-2008/00126-vod.Va na uskutočnenie vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie „Podhradie - kanalizácia".

Pri písaní vyššie citovaného povolenia došlo k formálnej chybe – a to v časti

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

5. Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby v tomto rozsahu :

SO 01 Kanalizačný zberač stoka „A" stan. 0,00 – 3,367 km
- rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie do jestvujúcej stoky DN 300 tesne pred oplotením ČS nachádzajúcej sa v k.ú. Turčianska Štiavnička,
- stoka „A" je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m,
- na trase bude osadených 101 ks kanalizačných šachiet,

Križovanie cesty III. triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km
- pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8 m,

Križovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom
- uloženie kanalizačného potrubia pod dno toku a do záťažových betónových blokov,

SO 02 Kanalizačná sieť Podhradie
- rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie,
- stoka „A-1" je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 206,6 m,
- stoka „A-1-1" je navrhnutá z rúr OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 m,

Križovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom
- uloženie kanalizačného potrubia pod dno toku a do záťažových betónových blokov,
- stoka „A-2" je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 379,0 m,
- stoka „A-2-1" je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0 m,
- stoka „A-3" je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0 m,
- stoka „A-3-1" je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0 m,

- stoka „A-4“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0 m,
- stoka „A-5“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0 m,
- stoka „A-6“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m,
- stoka „A-7“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37 m,
- stoka „A-8“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 m.

SO 03 Prekládky vodovodov
- prekládky vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.

V zmysle § 47 ods.6 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opravuje Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie chybu v písaní v rozhodnutí č. ŽP-2008/00126-vod.Va zo dňa 05.05.2008 a touto cestou upovedomuje všetkých účastníkov konania.
Správne znie :

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

5. Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby v tomto rozsahu :

SO 01 Kanalizačný zberač stoka „A“ stan. 0,00 – 3,367 km
- rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie do jestvujúcej stoky DN 300 tesne pred oplotením ČS nachádzajúcej sa v k.ú. Turčianska Štiavnička,
- stoka „A“ je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m,
- na trase bude osadených 101 ks kanalizačných šachiet,
Križovanie cesty III. triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km
- pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8 m,
Križovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom
- uloženie kanalizačného potrubia pod dno toku a do záťažových betónových blokov,
SO 02 Kanalizačná sieť Podhradie
- rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie,
- stoka „A-1“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 206,6 m,
OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 m,
stoka „A-1-1“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 331,0 m,
Križovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom
- uloženie kanalizačného potrubia pod dno toku a do záťažových betónových blokov,
- stoka „A-2“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 379,0 m,
- stoka „A-2-1“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0 m,
- stoka „A-3“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0 m,
- stoka „A-3-1“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0 m,
- stoka „A-4“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0 m,
- stoka „A-5“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0 m,
- stoka „A-6“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m,
- stoka „A-7“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37 m,
- stoka „A-8“ je navrhnutá z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 m.

SO 03 Prekládky vodovodov
- prekládky vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.

Ďalšie podmienky a ustanovenia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2008/00126-vod.Va zo dňa 05.05.2008 ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto oznámenie tvorí nedeliteľnú súčasť rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2008/00126-vod.Va zo dňa 05.05.2008.

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

1. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
2. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce Podhradie, Obce Turčianska Štiavnička a Okresného úradu Martin. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 15. 12. 2025 Zvesené dňa: 30. 12. 2025

OBEC PODHRADIE
Obecný úrad v Podhradí
IČO: 00316831 DIČ: 2020594906
1. mája 194/64, PSČ 038 52
Pošta SUČANY

Bacová

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OBEC PODHRADIE
Obecný úrad v Podhradí
IČO: 00316831 DIČ: 2020594906
1. mája 194/64, PSČ 038 52
Pošta SUČANY

Bacová

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MT-OSZP-2025/023177-Va

Obec Podhradie, okres Martin, 1.Mája 194/61, 038 52 Podhradie
Obec Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92, Turčianska Štiavnička, Martin
SVS - projekcia, s. r. o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, Vrútky, Martin
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 1
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, M. Rázusa 104, Žilina
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava II
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jána Jančeka 36, Ružomberok
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov